

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Каменска-Уральского, Каменского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской обл.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Прокопьева, 8,
т. (3439) 36-55-76, E-mail: tond-K.Uralsky@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 63/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 5»,
заведующему Тебеневой Татьяне Николаевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору (начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральско-го, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Аверинского В.В.) № 63 от «09» июля 2018 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 июля 2018 года по 10 августа 2018 года проведена плановая проверка старшим дознавателем отделением административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Старцевой Анастасией Валерьевной

(наименование органа ГПН, должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку).

Объекта защиты – зданий, помещений, Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5», расположенного по адресу: 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 77

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Тебеневой Татьяной Николаевной; заместителем заведующего по АХЧ Птицыной Юлией Викторовной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препи-сания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Здание в полном объеме не защищено системой оповещения людей о пожаре, а именно отсутствуют световые табло | ст. 6, ст. 52, ст. 54, , ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. | 01.07.2019 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу (из лестничных клеток на первом этаже) и ведущими в безопасную зону (из спален на лестничную клетку) | 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.; п.5.3 свода Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности | | |
|--|---|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки **в июле –августе 2019 г.**

(квартал, месяц).

Старший дознаватель ОАПид ОНД и ПР
г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Старцева Анастасия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«10» августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Тябенева
(подпись)

заведующий Тябенева Т.Л.
(должность, фамилия, инициалы)

«10» августа 2018 г.